OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucuresti - România
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
Nr. RC: J40/3946/2009
CIF: RO25338954
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

acreditat pentru CERTIFICARE
RENAR
SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE PR 017

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

schema «1a»

cu respectarea activităților din SR EN ISO / IEC 17067

Certificate of Conformity

scheme «1a» in compliance with the activities of SR EN ISO / IEC 17067

Certificat nr: *Certificate No:*	**1151**	**Data emiterii:** *Date of issue: (day/month/year)*	**28.08.2025**	**Statut:** *Status:*	**Inițial**	**Exemplar nr:** *Copy No:*	**1/2**
Număr dosar certificare: *Certification file No:*	**482/1**	**Contract General nr:** *General Agreement No.:*	**25/28.04.2023 cu Act Adițional nr. 2 / 18.05.2025**			**Pagina** *Page*	**1/9**

Titular certificat (nume şi adresă): *Certificate holder (name and address):*	**LIGHT BLUE ELECTRIC SRL Șos. Aeroportului nr. 115, Comuna Cornetu, județul Ilfov**
Domeniu de aplicare: *Application range:*	**Cod CPSA 2733. Dispozitive de conexiune pentru fire și cabluri electronice și electrice**
Denumirea produsului: *Product name:*	**Tub flexibil metalic cu izolație**
Tip/model de referinţă: *Reference type/model:*	**Ø16**
Variantă(e): *Variant(s):*	**Conform anexă**
Marca comercială înregistrată: *Registered Trade Mark:*	**-**
Producător (nume şi adresă): *Manufacturer (name and address):*	**LIGHT BLUE ELECTRIC SRL Șos. Aeroportului nr. 115, Comuna Cornetu, judeţul Ilfov**
Locul de producţie (nume şi adresă): *Manufacturing location (name and address):*	**LIGHT BLUE ELECTRIC SRL Șos. Aeroportului nr. 115, Comuna Cornetu, judeţul Ilfov**
Standard naţional sau alt normativ utilizat pentru certificare: *National standard or other normative document used as reference for certification:*	**SR EN 61386-1:2009+A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021+A11:2021**
Raport de încercări (nr./data): *Test Report (No./date):*	**Conform anexă**

În baza rezultatelor încercărilor efectuate, se declară că produsul este în conformitate cu standardul(le) menţionat(e) mai sus.
Based on the results of the performed tests, the product is declared to be in compliance with the above standard(s).

Schema de certificare utilizată este «1a» (certificarea conformității pe bază de încercari de tip). Acest certificat este valabil numai pentru eşantionul supus încercărilor de tip. Produsele de acelaşi tip fabricate ulterior nu sunt acoperite de acest Certificat de Conformitate. Producătorul va emite pe propria sa răspundere Declaraţia de Conformitate pentru produsele de acelaşi tip fabricate ulterior şi va aplica marcajul CE dacă sunt îndeplinite toate cerinţele directivelor europene aplicabile produsului certificat de OICPE.
The certification scheme used is «1a» (conformity certification based on type tests). This certificate is valid only for the sample underwent to the type tests. Subsequently manufactured products of the same type are not covered by this Certificate of Conformity. The manufacturer will draw up on sole responsibility the Declaration of Conformity for products of the same type produced later and affixed the CE marking if all requirements of applicable European directives to the certified product by OICPE are fulfilled.

Acest certificat şi anexa sa pot fi reproduse numai în întregime. Statutul şi autenticitatea acestui certificat poate fi verificată pe site-ul www.oicpe.ro
This certificate and its annex may only be reproduced in full. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting site www.oicpe.ro

Acest certificat nu este transferabil şi rămâne proprietatea organismului emitent.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc

OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU
CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucuresti - România
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
Nr. RC: J40/3946/2009
CIF: RO25338954
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

Număr dosar certificare: 482/1
Certification file no:

ANEXĂ
Annex

Exemplar nr: 1/2
Copy No:

Pagina 2/9
Page

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1151/28.08.2023**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume şi adresă): LIGHT BLUE ELECTRIC SRL
Certificate holder (name and address): **Şos. Aeroportului nr. 115, Comuna Cornetu, judeţul Ilfov**

Denumire produs: **Tub flexibil metalic cu izolație**
Product name:

Nr.crt. *No.*	**Tip/model** *Type/Model*	**Raport de încercare** *Test Report*	**Date tehnice** *Technical Data*
1	**Ø16** (referință)	**401/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8, 9, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11.2, 11.3, 13.1.3.2, 14.1.2, 14.1.3 și 14.2 **402/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 10.5	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043242; Model: NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_16MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.
2	**Ø9** (variantă)	**405/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043239; Model: NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_9MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc

OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucuresti - România
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
Nr. RC: J40/3946/2009
CIF: RO25338954
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

Număr dosar certificare: *Certification file no:*	482/1	**ANEXĂ** *Annex*	**Exemplar nr:** *Copy No:*	1/2
			Pagina *Page*	3/9

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1151/28.08.2023**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume şi adresă): LIGHT BLUE ELECTRIC SRL
Certificate holder (name and address): **Șos. Aeroportului nr. 115, Comuna Cornetu, judeţul Ilfov**

Denumire produs: **Tub flexibil metalic cu izolație**
Product name:

Nr.crt. *No.*	**Tip/model** *Type/Model*	**Raport de încercare** *Test Report*	**Date tehnice** *Technical Data*
3	**Ø11** (variantă)	**403/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8, 9, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11.2, 11.3, 13.1.3.2, 14.1.2, 14.1.3 și 14.2	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043240; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_11MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.
4	**Ø14** (variantă)	**406/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043241; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_14MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc

OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucuresti - România
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
Nr. RC: J40/3946/2009
CIF: RO25338954
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

Număr dosar certificare: 482/1
Certification file no:

ANEXĂ
Annex

Exemplar nr: 1/2
Copy No:

Pagina 4/9
Page

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1151/28.08.2023**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume şi adresă): LIGHT BLUE ELECTRIC SRL
Certificate holder (name and address): **Şos. Aeroportului nr. 115, Comuna Cornetu, judeţul Ilfov**

Denumire produs: **Tub flexibil metalic cu izolație**
Product name:

Nr.crt. *No.*	Tip/model *Type/Model*	Raport de încercare *Test Report*	Date tehnice *Technical Data*
5	Ø18 (variantă)	**407/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 și SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043243; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_18MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.
6	Ø21 (variantă)	**408/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 și SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043244; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_21MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc

OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU
CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucuresti - România
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
Nr. RC: J40/3946/2009
CIF: RO25338954
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

Număr dosar certificare: *Certification file no:*	482/1	**ANEXĂ** *Annex*	**Exemplar nr:** *Copy No:*	1/2
			Pagina *Page*	5/9

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1151/28.08.2023**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume şi adresă): LIGHT BLUE ELECTRIC SRL
Certificate holder (name and address): **Șos. Aeroportului nr. 115, Comuna Cornetu, judeţul Ilfov**

Denumire produs: **Tub flexibil metalic cu izolație**
Product name:

Nr.crt. *No.*	**Tip/model** *Type/Model*	**Raport de încercare** *Test Report*	**Date tehnice** *Technical Data*
7	**Ø26** (variantă)	**409/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043245; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_26MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.
8	**Ø29** (variantă)	**410/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043246; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_29MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc

OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU
CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucuresti - România
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
Nr. RC: J40/3946/2009
CIF: RO25338954
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

Număr dosar certificare: 482/1
Certification file no:

ANEXĂ
Annex

Exemplar nr: 1/2
Copy No:

Pagina 6/9
Page

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1151/28.08.2023**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume şi adresă): LIGHT BLUE ELECTRIC SRL
Certificate holder (name and address): **Şos. Aeroportului nr. 115, Comuna Cornetu, judeţul Ilfov**

Denumire produs: **Tub flexibil metalic cu izolație**
Product name:

Nr.crt. *No.*	**Tip/model** *Type/Model*	**Raport de încercare** *Test Report*	**Date tehnice** *Technical Data*
9	Ø32 (variantă)	**411/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043247; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_32MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.
10	Ø35 (variantă)	**412/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043248; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_35MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc

OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU
CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucuresti - România
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
Nr. RC: J40/3946/2009
CIF: RO25338954
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

Număr dosar certificare: *Certification file no:*	482/1	**ANEXĂ** *Annex*	**Exemplar nr:** *Copy No:*	1/2
			Pagina *Page*	7/9

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1151/28.08.2023**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume şi adresă): LIGHT BLUE ELECTRIC SRL
Certificate holder (name and address): **Şos. Aeroportului nr. 115, Comuna Cornetu, judeţul Ilfov**

Denumire produs: **Tub flexibil metalic cu izolație**
Product name:

Nr.crt. *No.*	**Tip/model** *Type/Model*	**Raport de încercare** *Test Report*	**Date tehnice** *Technical Data*
11	**Ø37** (variantă)	**413/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043249; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_37MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.
12	**Ø40** (variantă)	**414/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043250; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_40MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc

OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU
CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucuresti - România
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
Nr. RC: J40/3946/2009
CIF: RO25338954
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

Număr dosar certificare: *Certification file no:*	482/1	**ANEXĂ** *Annex*	**Exemplar nr:** *Copy No:*	1/2
			Pagina *Page*	8/9

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1151/28.08.2023**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume şi adresă): LIGHT BLUE ELECTRIC SRL
Certificate holder (name and address): **Șos. Aeroportului nr. 115, Comuna Cornetu, judeţul Ilfov**

Denumire produs: **Tub flexibil metalic cu izolație**
Product name:

Nr.crt. *No.*	**Tip/model** *Type/Model*	**Raport de încercare** *Test Report*	**Date tehnice** *Technical Data*
13	**Ø42** (variantă)	**415/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043251; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_42MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.
14	**Ø45** (variantă)	**416/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 şi SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0074684; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_45MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc

OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY

OICPE - ORGANISM INDEPENDENT PENTRU
CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din constructia P+4, C1-U63
030138, sector 3, Bucuresti - România
031 426 0970
oicpe@oicpe.ro
Nr. RC: J40/3946/2009
CIF: RO25338954
Cont: RO60CARP0452P00633990RO01-Patria Bank
RO71TREZ5069XXX011505 - Trezorerie sector 3

Număr dosar certificare: 482/1
Certification file no:

ANEXĂ
Annex

Exemplar nr: 1/2
Copy No:

Pagina 9/9
Page

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1151/28.08.2023**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume şi adresă): LIGHT BLUE ELECTRIC SRL
Certificate holder (name and address): **Șos. Aeroportului nr. 115, Comuna Cornetu, judeţul Ilfov**

Denumire produs: **Tub flexibil metalic cu izolație**
Product name:

Nr.crt. *No.*	**Tip/model** *Type/Model*	**Raport de încercare** *Test Report*	**Date tehnice** *Technical Data*
15	**Ø50** (variantă)	**417/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 și SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8 și 9	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0043253; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_50MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.
16	**Ø63** (variantă)	**404/23.08.2023** RI emis de OICPE-LICPE în conformitate cu SR EN 61386-1:2009 + A1:2019 și SR EN IEC 61386-23:2021 + A11:2021, art. 5, 6, 7, 8, 9, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11.2, 11.3, 13.1.3.2, 14.1.2, 14.1.3 și 14.	Material: oțel galvanizat acoperit cu PVC; Rezistență la compresiune: 320 N / 60 s; Rezistență la temperatură: -20 ^{0}C ÷ +70 ^{0}C; Grad de protecţie: IP54; Culoare: negru; Cod produs: EL0074685; Model: NV_ TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLAȚIE PVC_63MM_50M_COLAC; Domeniu de utilizare: mascarea și protejarea conductoarelor electrice împotriva loviturilor și acțiunilor mediului ambiant.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc